Collegamento condensatore in serie
per caldaia con motore:
Mec71 400v 50Hz N°2 C1-8mf=4.5mf

Condenser connection in series for boiler motor working at:
Mec71 400V 50Hz N°2 C1-8mf=4.5mf





Termical Protection

Condenser connection for boiler motor working at:
Collegamento condensatore per caldaia con motore:
Mec56 400V 50Hz C2=5.5mf
Mec56 230V 50Hz C2= 8mf
Mec71 230V 50Hz C2=10mf
Mec56 220V 60Hz C2=10mf
Mec71 110V 60Hz C2=60mf
Mec56 110V 60Hz C2=30mf



N°	MODIFICA	DATA	FIRMA
D	Variato collegamento cond.110V60Hz,variato valore cond.30mf e 60mf erano 20-55.Mod.e-mail DeBei 09-06-2021 10:37	11-06-2021	DM
C	Aggiunto collegamento per motori MEC56-71 110V60Hz	11-06-2021	DM
B		23-08-2011	DM

FUSIONE TIPO		PESO	MATERIALE .		COD.FORNITORE
DISEGN. **DM**	APPROVATO **DM**	CARICO DI ROTTURA .	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA UNI ISO2768	TRAT.SUPERFICIALE 1	TRAT.TERMICO 1
DATA **03-12-2009**	DATA **11-06-2021**	DUREZZA .	.	TRAT.SUPERFICIALE 2	TRAT.TERMICO 2
DESCRIZIONE *SCHEMA COLLEGAMENTO CALDAIE*				SOSTITUITO DAL. .	SOSTITUISCE IL. .
				COD.VECCHIO	SCALA **1:2** / FORMATO **A4**

via P.vecchi N°5
CAVRIAGO (RE)
ITALY
Tel:+39 0522575156
e-mail:info@e-mazzoni.it

A termini di legge la MAZZONI tutela la proprieta' di questo disegno vietandone la diffusione e la riproduzione senza autorizzazione
All rights reserved
Drawings cannot be reproduced in any way failure to do so will entitle Mazzoni to take legal action.

DIS.N° **1.093.02.014** REV **.D**